

# Produktbeschreibung Ventil-Anbohrarmaturen PLASS 360

## Liefer-Programm:

- Anbohrarmaturen für Guss/Stahl/AZ-Rohr
- Anbohrarmaturen für PVC-Rohr
- Anbohrarmaturen für PE-Rohr
- Anbohrarmaturen für Stahl-Rohr

## Werkstoffe:

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| • Gehäuseoberteil          | Cu Zn 36 Pb 2 As         |
| • Gehäusemittelteil        | PE 100                   |
| • Gehäuseunterteil         | GJS 400-15               |
| • Spindel                  | 1.4301                   |
| • Hilfsventil              | GJS 400-15               |
| • Spindeldichtung          | NBR                      |
| • Satteldichtung           | NBR                      |
| • Schrauben (Gehäuse)      | A4                       |
| • Schrauben (Bügel)        | A2, Teflon beschichtet   |
| • Knotenblech (Bügel)      | A4                       |
| • Ventilschaft             | Cu Zn 21 Si 3P           |
| • Flexible Hilfsabspernung | 1.4301                   |
| • Aufschweißmuffe          | S235JR nach DIN EN 10025 |
| • Kalotten                 | PA 6.6 GF 35             |

## Ausführung/Einsatz:

### in Wasserversorgung nach DVGW

Max. Betriebsdruck PFA 16 bar  
PLASS 360 – Typ PE für PE-Leitungen  
PLASS 360 – Typ GGG für Guss-/Stahl-/AZ-Leitungen  
PLASS 360 – Typ PVC für PVC-Leitungen

### in Gasversorgung nach DVGW

Max. Betriebsdruck MOP 10 bar  
PLASS 360 – Typ St für Stahlleitungen  
PLASS 360 – Typ PE für PE-Leitungen

Max. Betriebsdruck MOP 1 bar  
PLASS 360 – Typ PVC für PVC-Leitungen

Die Vorschriften, Regelwerke und Klassifizierungen der für die Verfahrensauswahl, Materialauswahl, Produktspezifikation, Bauplanung, Bauausführung, Bauabnahme und Betrieb zuständigen Auftraggeber, Organisationen und Behörden sind zu beachten.

## Prüfzeugnisse/Zulassungen:

- DVGW DW-6606CM0476
- DVGW DG-4511CM0199

## Verarbeitung:

Die Verarbeitung hat nach den aktuellen PLASSON Montageanleitungen zu erfolgen.  
Aktuelle Montageanleitungen finden Sie unter [www.plasson.de](http://www.plasson.de)

