

# Montageanleitung



## **PLASSON Nachrüst-Antennen-Set** für Wasserzähler-Schacht Q<sub>3</sub> 4 (MID) und Q<sub>3</sub> 10 (MID)

 **PLASSON**®

Mensch · Produkt · Service

## Inhaltsverzeichnis

1.	Nachrüst-Antennen-Set	3
2.	Montage	3
3.	Schulung / Einweisung	5
4.	Kontakt	5

# Montageanleitung

## 1. Nachrüst-Antennen-Set

- Zur Nachrüstung von PLASSON Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / Q<sub>3</sub> 4,0 (MID) und Qn 6,0 (EWG) / Q<sub>3</sub> 10 (MID)
- Abgestimmt auf Kamstrup-Zähler

## 2. Montage

- Bohrung für Kabeldurchführung  $\varnothing$  16 mm am Schachtkörper eingangsseitig rechtwinklig zur geneigten Fläche bohren (Bild 1). Empfehlung: Maße von der Mitte ca. 80 mm (Bild 2 und Bild 3). Bohrer mit Zentrierung verwenden (Forstnerbohrer).



Bild 1




Bild 2



Bild 3

# Montageanleitung

- Zählerring von Antenne demontieren. Dazu die vormontierte Klemmhülse (grau) zurückziehen (Bild 4).
- Kabeldurchführung mit Antennenkabel in Bohrung  $\varnothing$  16 mm einsetzen und mit Kontering verschrauben (Bild 3). Dabei Gehäuse mit Kabeldurchführung gegenhalten.
- Antenne in den Zählerring in umgekehrter Reihenfolge einsetzen (weiße Markierung am Kabel beachten, Bild 4.) und Klemmhülse bis Anschlag aufschieben (Bild 5).
- Zählerring auf den Wasserzähler lage-richtig aufsetzen. Hierbei die beiliegenden Einbauhinweise des Zählerherstellers beachten.
- Überwurfmutter der Kabeldurchführung lösen und ggf. in spannungsfreie Position drehen und Länge einstellen.
- Überwurfmutter anziehen. Dabei Gehäuse der Kabeldurchführung gegenhalten.
- Antennenrohrkapsel vom Innenraum der Schachtumrandung mittig mit der Hand in die Aussparung des Teleskopteiles einschieben und mittels Schaumstoffmaterial fixieren (Bild 6).




Bild 4.



Bild 5



Bild 6

## 3. Schulung/Einweisung

PLASSON führt Einweisungen im Umgang mit Wasserzähler-Schächten durch. Diese können nach Absprache auch vor Ort durchgeführt werden.

## 4. Kontakt

Bei Fragen zu PLASSON Wasserzähler-Schächten wenden Sie sich an:

PLASSON GmbH · Postfach 10 11 24 · 46471 Wesel

Telefon: 0281 / 952 72-0 · Telefax: 0281 / 952 72-27

E-Mail: [info@plasson.de](mailto:info@plasson.de)

[www.plasson.de](http://www.plasson.de)

# PLASSON

## Montageanleitung

---

***Das Gesamtprogramm sowie  
weitere Montageanleitungen  
finden Sie unter  
[www.plasson.de](http://www.plasson.de)***



gwa Hausanschlussarmaturen GmbH • Brockenblick 11 • 38871 Ilsenburg / Harz



PLASSON GmbH

**Verwaltung:** Krudenburger Weg 29 • 46485 Wesel

Telefon: 0281 / 952 72 - 0 • Telefax: 0281 / 952 72 - 27 • [info@plasson.de](mailto:info@plasson.de) • [www.plasson.de](http://www.plasson.de)

**Zentrallager:** Im Buttendicksfeld 6 • 46485 Wesel

Technische Änderungen vorbehalten. PLASSON Info 01/2021