Produktbeschreibung Klemmfittings G-PLASS

Liefer-Programm:

 Klemmfitttings für die Gasversorgung nach DVGW G 472 und DVGW 459-1 mit Rohren aus PE 80, PE 100, PE 100 RC nach DIN EN 1555-2 und DVGW GW 335-A2, SDR 11

Werkstoffe:

- · Körper aus schwarzem Polypropylen
- · Gewindeeinsätze aus glasfaserverstärktem Polyamid
- · Dichtungen aus NBR
- · Klemmringe aus Polyacetal
- · Stützhülsen aus Polyacetal

Spezifikationen:

- ISO 17885 (G)
- DVGW G 5600-2

Druckklassifikationen:

- MOP 10 bar nach DVGW G 472 (PE 100 SDR 11)
- MOP 5 bar nach DVGW G 459-1 (PE 100 SDR 11) und Gewindeverbindungen

Gewinde:

- Außengewinde konisch nach DIN EN 10226-1
- Gewinde sind mit dem PTFE-(Teflon)-Band nach DIN EN 751-3 (GRp) abzudichten.

Qualitätssicherung:

Nach ISO 9001

Prüfzeugnisse/Zulassungen:

- DVGW DG-7523DM0144
- DVGW DG-4360BQ0006 (GSW)
- ISO 17885 (SKZ Würzburg)
- EN 682

Fremdüberwachung:

Süddeutsches Kunststoff-Zentrum, Würzburg (D)

Anwendungsgebiete:

Erdverlegte Gasversorgung nach DVGW G 472 und DVGW G459-1

Die Vorschriften, Regelwerke und Klassifizierungen der für die Verfahrensauswahl, Materialauswahl, Produktspezifikation, Bauplanung, Bauausführung, Bauabnahme und Betrieb zuständigen Auftraggeber, Organisationen und Behörden sind zu beachten.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung hat nach den aktuellen PLASSON Montageanleitungen zu erfolgen.
Das Montagepersonal muss nach DVGW GW 326 qualifiziert sein.

Aktuelle Montageanleitungen finden Sie unter www.plasson.de



Schulungen:

PLASSON führt Schulungen nach DVGW Arbeitsblatt GW 326 Anhang C durch. Kontakt Vertriebsmitarbeiter: siehe Seite 4 und 5